

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE nr 022/S/11/2017**
**BiT RD-H(St)H Bd**

 1. Produkt: .....  
 (nazwa wyrobu, typ, partia, seria)

 2. Producent wyrobu: **Zakłady Kablowe BITNER spółka z o.o., 30-009 Kraków ul. Józefa Friedleina 3/3  
 Zakład Produkcyjny: 32-353 Trzyciąż 165**

 .....  
 (pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

3. Niniejsza Deklaracja Zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

 4. Przedmiot Deklaracji: **Kabel do transmisji danych, oznaczony jako:**
**BITNER BiT RD-H(St)H Bd n x 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>  
 gdzie: n – ilość par żył**

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej Deklaracji jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy LVD 2014/35/UE i odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

6. Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

- normy zharmonizowane:

Numer	Tytuł
PN-EN 60228:2007	Żyły przewodów i kabli
PN-EN 60332-1-2:2010	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. Część 1-2: Sprawdzenie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia. Metoda badania płomieniem mieszkankowym 1 kW
PN-EN 60332-3-24:2009E	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C
PN-EN 61034-2:2010	Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach -- Część 2: Metoda badania i wymagania
PN-EN 60754-2:2014-11E	Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i przewodów – Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i konduktywności

- inne normy i / lub dokumentacje techniczne:

Numer	Tytuł
ZN-CB-35:2006	Kable instalacyjne wieloparowe, o izolacji i powłoce polwinitowej lub bezhalogenowej, ekranowane, pęczkowe, dla automatyki

 7. Informacje dodatkowe:
   
.....

Trzyciąż 13.11.2016

 .....  
 Miejsce i data wystawienia

**ZAKŁADY KABLOWE BITNER**

 sp. z o.o.  
 Ul. Józefa Friedleina 3/3, 30-009 Kraków  
 Dyrektor ds. Rozwoju i Jakości

 .....  
*Ireneusz Sosnowski*  
 nazwisko i podpis osoby upoważnionej