

CDAU-01/04-E - Odbiornik ściemniający z pomiarem energii 250W/230VAC



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015081773725
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	182445
Kraj pochodzenia	Czechy
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Człon wykonawczy ściemniacza do systemów magistralnych (EC001094)
Grupa	Instalacyjne systemy magistralne (EG000032)
System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Tak
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Inne systemy magistralne	xComfort
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa	Tak
Model	Człon wykonawczy ściemniacza
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Ze złączem magistrali	Nie
Moduł magistralowy odłączalny	Nie
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego	Nie
Ze wskaźnikiem LED	Tak
Liczba wyjść	1
Moc wyjściowa	0..250 W
Dostępna moc dodatkowa	Nie
Rodzaj obciążenia	Uniwersalne i LED
Maksymalny prąd sterowania	0 mA

Zakres napięcia	230..230 V
Możliwa praca równoległa	Nie
Zakres częstotliwości	50..50 Hz
Stopień ochrony (IP)	IP20
Min. głębokość puszki montażowej	18 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015081773725
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	9008790759086
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1016516
--------	---------