



Parametry podstawowe

Gama produktu	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Wyzwolenie wyłączenia ze stykiem OZ
Skrócona nazwa urządzenia	IMX+OF
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	AC-12 : 3 A w 415 V prąd przemienny (AC) - 50 Hz AC-12 : 6 A w 100 V prąd przemienny (AC) - 50 Hz AC-12 : 6 A w 230 V prąd przemienny (AC) - 50 Hz DC-12 : 1 A w 110 V prąd stały (DC) DC-12 : 1 A w 130 V prąd stały (DC)
Napięcie sterujące [Uc]	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
Szerokość w modułach 9 mm	2
Zgodność produktu	IC60 IID Pojedynczy zacisk Zacisk podwójny ISW-NA IDPN Vig ARA RCA

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti 9: Acti 9 iDPN (China version) Acti 9: Acti 9 iDPN Vig Acti 9: Acti 9 iC40 Acti 9: Acti 9 iC65 Acti 9: Acti 9 ARA Acti 9: Acti 9 iID Acti 9: Acti 9 iSW-NA Acti 9: Acti 9 RCA Acti 9: Acti 9 iC60 (wyłącznik miniaturowy z podwójnym zestawem styków)
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik aktywności

Sposób montażu	Zatraskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość	18 mm
Kolor	Biały
Przylączy - zaciski	Zacisk klamrowy 1 kabel (kable) 6 mm ² sztywny Zacisk klamrowy 2 kabel (kable) 2.5 mm ² sztywny Zacisk klamrowy 1 kabel (kable) 4 mm ² elastyczny Zacisk klamrowy 2 kabel (kable) 2.5 mm ² elastyczny z końcówką kablową końcówka kabla
Moment dokręcania	1 N.m

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1216 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------