

Przełącznik monitorujący CM-PFS,S



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4016779851947
Alt. ID produktu	1SVR730824R9300
Nazwa producenta	ABB
ID produktu wg producenta	1SVR730824R9300
Seria produktu	Automatyka przemysłowa
Kod celny	85364900

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik kontroli faz (EC001441)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	200..500 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	200..500 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	0..0 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Kontrola kolejności faz	Tak
Detekcja zaniku fazy	Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej	Nie
Funkcja kontroli nadnapięciowej	Nie
Kontrola asymetrii faz	Nie
Zakres pomiarowy napięcia	200..500 V
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	500 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	Nie dotyczy
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	Nie dotyczy
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków przełącznych	2
Szerokość	22,5 mm
Wysokość	85,6 mm

Głębokość	103,7 mm
-----------	----------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4016779851947
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1001703
--------	---------