

Deklaracja zgodności
(zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1)

1. **Nr 42/21**
2. **Nazwa wystawcy:** Behr Bircher Cellpack BBC Polska Sp. z o.o.
Adres wystawcy: ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa

3. **Przedmiot deklaracji:**
Taśmy izolacyjne PVC **No. 128**
spełniają parametry określone w karcie katalogowej.

4. **Przedmiot deklaracji opisany wyżej spełnia następujące parametry:**

	CELLPACK No. 128
Wytrzymałość na rozciąganie	30 MPa
Min. wydłużenie przy zerwaniu	170%
Wytrzymałość dielektryczna	40 kV/mm
Siła odwijania	1,8 N/cm
Max odporność temperaturowa długotrwała	90°C

5. **Informacje dodatkowe**

Powyższe produkty produkowane są w systemie zarządzania jakością:
Certyfikat Jakości ISO 9001:2015 na projektowanie, produkcję i sprzedaż zestawów i akcesoriów kablowych:
TUV 12 100/104 40196 TMS

BEHR BIRCHER CELLPACK
BBC POLSKA SP. Z O.O.
ul. Matuszewska 14
03-876 Warszawa
NIP 521-33-96-585, REGON 140608612

Warszawa, 23.03.2021

(Miejsce i data wystawienia)

Sławomir Kwaśnik – Dyrektor Techniczny

(Nazwisko, funkcja)



(Podpis lub jego równoważnik autoryzowany przez wystawcę)