



PROMET®

Spółdzielnia Niewidomych PROMET 41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
Centrala: tel. +48 32 269 81 00, Sekretariat tel. +48 32 269 81 02
Dział Obsługi Klienta: tel. +48 32 269 81 81 fax. +48 32 269 81 39
Dział Logistyki i Planowania Produkcji tel. +48 32 269 81 47-48
e-mail: sn-promet@sn-promet.com.pl, handel@sn-promet.com.pl
www.sn-promet.pl
Konto: ING Bank Śląski o/Sosnowiec nr: 97 1050 1142 1000 0008 0000 0432
NIP: 644-051-51-83 REGON: 000452021 BDO: 000000015
KRS nr 0000053760 wydany przez Sąd Rejonowy w Katowicach



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/2022

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*
Przeciwpowozarowy wylacznik pradu - Urzadzenie uruchamiajace - Reczny przycisk przeciwpowozarowego wylacznika pradu typu PPWP-A
2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*
Typ: PPWP-A
3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*
Przeciwpowozarowy wylacznik pradu – Urzadzenie uruchamiajace – Przycisk Przeciwpowozarowego Wylacznika Pradu typu PPWP-A, przeznaczony do zdalnego uruchamiania urzadzenia wykonawczego przeciwpowozarowego wylacznika pradu.
4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*
**Spoldzielnia Niewidomych PROMET
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11**
6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:*
System 1
7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB-KOT-2022/0340-1014 wydanie 1
- 7b. *Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:*
**CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOWOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Akredytacja nr: AC 063
Krajowy Certyfikat Stalosci Wlasciwosci Uzytkowych nr 063-UWB-0456**

Produkujemy: przyciski sterownicze Ø22, 30, 38 * lampki sygnalizacyjne Ø22, 30 * wskaźniki diodowe * sygnalizatory dźwiękowe * mierniki i wskaźniki cyfrowe * kasety sterownicze KP, KM i KS * systemy sterowania radiowego * łączniki miniaturowe i krańcowe * łączniki krzywkowe 6-160A * elementy systemów pożarowych i alarmowych. Zakupy dokonywane w SN PROMET uprawniają do korzystania z obniżki na podstawie art. 22.1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej... (DZ.U.NR 123 poz. 776 z dn. 09.08.1997 r. z późniejszymi zmianami).



PROMET®

Spółdzielnia Niewidomych PROMET 41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
 Centrala: tel. +48 32 269 81 00, Sekretariat tel. +48 32 269 81 02
 Dział Obsługi Klienta: tel. +48 32 269 81 81 fax. +48 32 269 81 39
 Dział Logistyki i Planowania Produkcji tel. +48 32 269 81 47-48
 e-mail: sn-promet@sn-promet.com.pl, handel@sn-promet.com.pl
 www.sn-promet.pl
 Konto: ING Bank Śląski o/Sosnowiec nr: 97 1050 1142 1000 0008 0000 0432
 NIP: 644-051-51-83 REGON: 000452021 BDO: 000000015
 KRS nr 0000053760 wydany przez Sąd Rejonowy w Katowicach



8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi / Sposób wykonania badań
1.	Znakowanie	Zgodnie z pkt. 3.1.1	Sprawdzenie
2.	Dokumentacja techniczna	Zgodnie z pkt. 3.1.2	Sprawdzenie
3.	Konstrukcja wyrobu	Zgodnie z pkt. 3.1.3	Sprawdzenie
4.	Kształt	Zgodnie z pkt. 3.1.3.1	Sprawdzenie
5.	Wymiary	Zgodnie z pkt. 3.1.3.2	Sprawdzenie
6.	Barwy	Zgodnie z pkt. 3.1.3.3	Sprawdzenie
7.	Symbole i napisy	Zgodnie z pkt. 3.1.3.4	Sprawdzenie
8.	Stan dozorowania	Zgodnie z pkt. 3.2.1	Sprawdzenie
9.	Stan uszkodzenia	Zgodnie z pkt. 3.2.2	Sprawdzenie
10.	Stan uruchomienia	Zgodnie z pkt. 3.2.3	Sprawdzenie
11.	Sygnalizacja optyczna	Zgodnie z pkt. 3.2.4	Sprawdzenie
12.	Odporność na zimno	Temperatura: -25°C (±3°C) Czas narażenia: 16 godzin	PN-EN 60068-2-1:2009
13.	Odporność na suche gorąco	Temperatura: +75°C (±2°C) Czas narażenia: 16 godzin	PN-EN 60068-2-2:2009
14.	Odporność na wilgotne gorąco stałe	Temperatura: +40°C (±2°C) Wilgotność względna: 93% (+2%/-3%) Czas narażenia: 4 doby	PN-EN 60068-2-78:2013-11
15.	Wytrzymałość na wilgotne gorąco stałe	Temperatura: +40°C (±2°C) Wilgotność względna: 93% (+2%/-3%) Czas narażenia: 21 dob	PN-EN 60068-2-78:2013-11
16.	Wytrzymałość na oddziaływanie dwutlenku siarki na styki i połączenia	Temperatura: 25°C (± 2°C) Wilgotność względna: 93% (± 3%) Stężenie SO ₂ : 25 ppm (± 5 ppm) Czas narażenia: 21 dob	PN-EN 60068-2-42:2004
17.	Odporność na uderzenia o określonej ostrości narażenia (próby młotami)	Energia uderzenia: 0,5 J (±0,04 J) Ilość uderzeń w dostępny punkt: 3	PN-EN 60068-2-75:2015-01
18.	Odporność na wibracje sinusoidalne	Zakres częstotliwości: 10÷150 Hz Amplituda przyspieszenia: 0,1 g Liczba osi: 3 Szybkość zmian częstotliwości: 1 oktawa/min Liczba cykli zmian częstotliwości dla osi: 1	PN-EN 60068-2-6:2008
19.	Wytrzymałość na wibracje sinusoidalne	Zakres częstotliwości: 10÷150 Hz Amplituda przyspieszenia: 0,5 g Liczba osi: 3 Szybkość zmian częstotliwości: 1 oktawa/min Liczba cykli zmian częstotliwości dla osi: 20	PN-EN 60068-2-6:2008
20.	Ochrona zapewniana bez obudowę – ochrona przed wnikaniem ciał stałych (IP)	5x	PN-EN 60529:2003+A2:2014-07
21.	Ochrona zapewniana bez obudowę – ochrona przed wnikaniem wody (IP)	x4	PN-EN 60529:2003+A2:2014-07
22.	Odporność na wyładowania elektrostatyczne	Poziom określony zgodnie z: PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03 Brak uszkodzeń mechanicznych zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.	PN-EN 61000-4-2:2011

Produkujemy: przyciski sterownicze Ø22, 30, 38 * lampki sygnalizacyjne Ø22, 30 * wskaźniki diodowe * sygnalizatory dźwiękowe * mierniki i wskaźniki cyfrowe * kasety sterownicze KP, KM i KS * systemy sterowania radiowego * łączniki miniaturowe i krańcowe * łączniki krzyżkowe 6-160A * elementy systemów pożarowych i alarmowych. Zakupy dokonywane w SN PROMET uprawniają do korzystania z obniżki na podstawie art. 22.1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej... (DZ.U.NR 123 poz. 776 z dn. 09.08.1997 r. z późniejszymi zmianami).



PROMET®

Spółdzielnia Niewidomych PROMET 41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
 Centrala: tel. +48 32 269 81 00, Sekretariat tel. +48 32 269 81 02
 Dział Obsługi Klienta: tel. +48 32 269 81 81 fax. +48 32 269 81 39
 Dział Logistyki i Planowania Produkcji tel. +48 32 269 81 47-48
 e-mail: sn-promet@sn-promet.com.pl, handel@sn-promet.com.pl
 www.sn-promet.pl
 Konto: ING Bank Śląski o/Sosnowiec nr: 97 1050 1142 1000 0008 0000 0432
 NIP: 644-051-51-83 REGON: 000452021 BDO: 000000015
 KRS nr 0000053760 wydany przez Sąd Rejonowy w Katowicach



Produkcujemy: przyciski sterownicze Ø22, 30, 38 * lampki sygnalizacyjne Ø22, 30 * wskaźniki diodowe * sygnalizatory dźwiękowe * mierniki i wskaźniki cyfrowe * kasety sterownicze KP, KM i KS * systemy sterowania radiowego * łączniki miniaturowe i krańcowe * łączniki krzyżkowe 6-160A * elementy systemów pożarowych i alarmowych. Zakupy dokonywane w SN PROMET uprawniają do korzystania z obniżki na podstawie art. 22.1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej... (DZ.U. NR 123 poz. 776 z dn. 09.08.1997 r. z późniejszymi zmianami).

Lp.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi / Sposób wykonania badań
23.	Odporność na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej	Poziom określony zgodnie z: PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03 Brak uszkodzeń mechanicznych zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.	PN-EN61000-4-3:2007 +A1:2008+IS:2009+A2:2011
24.	Odporność na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych	Poziom określony zgodnie z: PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03 Brak uszkodzeń mechanicznych zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.	PN-EN 61000-4-4:2013-05
25.	Odporność na udary	Poziom określony zgodnie z: PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03 Brak uszkodzeń mechanicznych zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.	PN-EN 61000-4-5:2014-10+A1:2018-01
26.	Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej	Poziom określony zgodnie z: PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03 Brak uszkodzeń mechanicznych zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.	PN-EN 61000-4-6:2014-04

9. *Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.*

W imieniu producenta podpisać:

.....
Arkadiusz Jarzab - Pełnomocnik Zarządu ds. Certyfikacji

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
 ds. Certyfikacji

mgr inż. Arkadiusz Jarzab

(podpis)

SOSNOWIEC 27.06.2022

(miejsce i data wydania)