

Przełącznik bezpieczeństwa SIRIUS, ADV, R2+2TV

SIRIUS SAFETY RELAY BASIC UNIT ADVANCED SERIES WITH TIME DELAY 0.5-30S RELAY ENABLING CIRCUITS 2 INSTANTANEOUS NO CONTACTS 2 DELAYED NO CONTACTS US = 24 V DC SCREW TERMINAL



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4011209913608
Alt. ID produktu	3SK1121-1CB42
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3SK11211CB42
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85364900

Opis ETIM

Klasa	Urządzenie do kontroli obwodów bezpieczeństwa (EC001449)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Model	Podstawowy
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych	Tak
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu	Tak
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych	Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych	Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie	Nie
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	Nie dotyczy
Rodzaj napięcia sterowania	DC
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Liczba wejść	1- i 2-kanalowe
Z wejściem startowym	Tak
Z funkcją wyciszenia	Nie
Z pętlą sprzężenia zwrotnego	Tak
Opóźnienie wyzwala	0,5..0,008333333 s
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny	0

Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny	0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych	0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłocznych	0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny	0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny	0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych	0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych	Nie dotyczy
Kategoria stopu według IEC 60204	0 + 1
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1	Poziom e
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508	3
Certyfikat UL	Tak
Szerokość	22,5 mm
Wysokość	100 mm
Głębokość	121,6 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4011209913608
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1085905
--------	---------