

Deklaracja zgodności nr 34/11/2024/4

1. Adres:	Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. ul. Wiejska 18, 47-400 Racibórz
2. Nazwa wyrobu	Mufa przelotowa termokurczliwa do 1-żyłowych kabli SN
3. Identyfikacja wyrobu	24JTS1. M95-240 F25rs
4. Przeznaczenie wyrobu	Służy do połączenia niezbrojonych, ekranowanych 1-żyłowych kabli SN do 24kV U_{max} , o izolacji z tworzyw sztucznych, o żył powrotnej z drutów Cu, zakresie żył roboczych 95-240 mm ² wg opisu katalogowego zakresowego w zestawie z złączką śrubową.
5. Normy	PN-HD 620:S2; PN-HD629.1:S2; PN-EN61238-1; PN-EN61442
6. Data	07.11.2024
7. Podpis	Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. mgr inż. Paweł Kielkowski Dyrektor Członek Zarządu

Deklarujemy, że wyroby z pkt. 3 nadają się do stosowania w dystrybucyjnych elektroenergetycznych sieciach przesyłowych do kabli na napięcia do 24kV (U_{max}), do przekroju 240mm² (zgodnie z konfiguracją złączki śrubowej w zestawie), żył powrotnych z drutów Cu o przekroju jak w badaniu zwarciovym mufy, zastosowanie i montaż musi być zgodne z kartą wyrobu oraz instrukcją montażu.

Produkcja odbywa się w oparciu o certyfikowane systemy ISO 9001 oraz ISO 14001.