

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**  
**NR 17/17**

1. Model produktu/produkt:

**H05RR-F; 05RR-F;****H05RN-F; 05RN-F;**

2. Nazwa i adres producenta:

**Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.****21-200 PARCZEW Laskowska 1**

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Przedmiot deklaracji:

**Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce gumowej, do odbiorników ruchomych i przenośnych na napięcie znamionowe nieprzekraczające 300/500V.**

Identyfikowane za pomocą numeru partii umieszczonego na wyrobie/opakowaniu.

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

**2014/35/UE****Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)**

6. Odniesienia do odniesionych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

Numer i rok wydania:	Tytuł:
PN-EN 50525-2-21:2011	Przewody elektryczne - Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (U <sub>o</sub> /U) Część 2-21: Przewody ogólnego zastosowania - Przewody giętkie o izolacji z elastomeru usieciowanego.
PN-EN 60332-1-2: 2010	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia. Metoda badania płomieniem mieszkankowym 1 kW

7. Informacje dodatkowe:


Podpisano w imieniu: Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.

Parczew 2017-01-26

(miejsce i data wydania)

Piotr Grabowski Kierownik Działu Kontroli Jakości

(imię nazwisko, stanowisko)

**KIEROWNIK**  
Działu Kontroli Jakości  
  
mgr Piotr Grabowski  
(podpis)