

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 214/4/19

Na podstawie przeprowadzonego nadzoru wszystkich działań mających wpływ na jakość wyrobu zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakości certyfikowanym wg ISO 9001 oraz wykonanych badań,

Niżej podpisany, reprezentujący producenta

TECHNOKABEL S.A.

ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa

niniejszym deklaruje, że wyroby:

**Kable elektroenergetyczne ognioodporne o izolacji i powłoce bezhalogenowej
na napięcie 0,6/1 kV**

Typu:

**NHXXH FE180 PH90/E90; NHXXH-J FE180 PH90/E90;
NHXXH FE180 PH90/E90; NHXXH-J FE180 PH90/E90; NHXCH FE180 PH90/E90;
NHXHRHX FE180 PH90/E90; (N)HXH FE180 PH90/E90; (N)HXH-J FE180 PH90/E90;
(N)HXCH FE180 PH90/E90; (N)HXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90**

są zgodne z postanowieniami poniższych dyrektyw:

2014/35/EU

European Parliament and Council Directive of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 0 poz. 806)

oraz, że zastosowano normy, dokumentacje techniczne lub ich części do wyrobu, którego dotyczy niniejsza deklaracja:

CNBOP-PIB-KOT-2021/0311-3701 wydanie 3, WT-TK-44,

**DIN 4102 cz.12; PN-EN 50200; PN-EN 50362; PN-EN-IEC-60331-1; IEC 60331-21
oraz normy zharmonizowane: PN-HD 604 S1 cz.1 i 5G; PN-EN 60228;
PN-EN 61034-2; PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2**

Powyższe kable nie rozprzestrzeniają płomienia zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24 i IEC 60332-3-24 (kategoria C)

Warszawa, 2024.12.12.

PEŁNOMOCCNIK Przewodzący Zarządu
ds. Systemów Zarządzania

mgr inż. Marcin Kwiatkowski