



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z

SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ
CERTIFICATE OF CONFORMITY Z

nr Z/12/040/14/A1

No. Z/12/040/14/A1

Dostawca: TELE-FONIKA Kable S.A.
(Nazwa i adres) ul. Hipolita Cegielskiego 1
Supplier: 32-400 Myślenice, Poland
(Name and address)**Producent:** TELE-FONIKA Kable S.A.
(Nazwa i adres) ul. Hipolita Cegielskiego 1
Manufacturer: 32-400 Myślenice, Poland
(Name and address)**Nazwa wyrobu:** Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi, o izolacji
Name of the product: polwinitowej, o żyłce powrotnej miedzianej oraz z powłoką
wypełniającą i powłoką polwinitową lub z powłoką wypełniającą,
powłoką i osłoną zewnętrzną polwinitową, nieopancerzone lub
opancerzone taśmami lub drutami stalowymi z wytłoczoną na pancerz
zewnętrzną powłoką lub osłoną ochronną polwinitową.
PVC insulated with inner covering and copper metallic screen PVC
sheathed or PVC insulated with inner covering and PVC sheath and
oversheath power cables with copper conductors, with steel tapes
or wires armoured or unarmoured, with extruded PVC oversheath.**Typ (model):** YKY; YKyY; yKYFtly; yKYFtY; yKYFoY; yKYFpY; YKYFty;
Type (model): YKYFtly; YKYFoy; YKYFpy**Dane techniczne:** napięcie znamionowe 0,6/1 kV, liczba i przekroje znamionowe
Technical data: żył w mm²: 1x(1÷1000); 2x(1÷35); (3÷4)x(1÷300); 5x(1÷240)
rated voltage 0,6/1 kV, number and nominal cross-sectional area
of conductors, in mm²: 1x(1÷1000); 2x(1÷35); (3÷4)x(1÷300);
5x(1÷240)**Typ programu** 1a według PN-EN ISO/IEC 17067
certyfikacji:
Type of 1a according to PN-EN ISO/IEC 17067
*certification scheme:***Próbka wymienionego wyżej wyrobu została zbadana i uznana, jako spełniająca wymagania**
norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:*A sample of the aforesaid product was tested and found to be in conformity with the requirement of the*
standard(s) and/or normative document:

Norma(-y)/ dokumenty normatywne <i>Standard(s)/normative documents</i>	Raport(-y) z badań nr <i>Test report(s) No.</i>	Wydany(-e) przez <i>Issued by</i>
PN-HD 603 S1:2006+A3:2009 Część Part 1 Część Part 3-G	LP-13.042/13.053/1 LP-13.042/13.053/2	SEP - BBJ

Raport z badań stanowi integralną część niniejszego certyfikatu
Test Report forms integral part of this Certificate**Kierownik Jednostki Certyfikującej**
*Certification Body Manager*Brzozowski
Zbigniew Brzozowski

Warszawa, 2016-04-06

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Unieważnia się certyfikat nr Z/12/040/14 z dniem 2016-04-06

Certificate No. Z/12/040/14 is canceled with date 2016-04-06

Zmiany wprowadzone do certyfikatu nr Z/12/040/14:

- zmieniono adres dostawcy i producenta

Changes have been made to the certificate No. Z/12/040/14:

- address of supplier and manufacturer have been changed

NC-P 16.017

Nr rej.: S-P-13-053/A

Reg. No. : S-P-13-053/A

Rozdzielnik:

Copy to:

1. TELE-FONIKA Kable S.A.
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myślenice, Poland
2. NC

