



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

uprawniający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem B-BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark B-BBJ

nr B/12/034/22

No. B/12/034/22

Posiadacz certyfikatu: Tele-Fonika Kable S.A.
(Nazwa i adres) ul. Hipolita Cegielskiego 1
Certificate holder: 32-400 Myślenice, Poland
(Name and address)

Producent: Tele-Fonika Kable S.A.
(Nazwa i adres) ul. Hipolita Cegielskiego 1
Manufacturer: 32-400 Myślenice, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Kable elektroenergetyczne, jednożyłowe o izolacji z XLPE oraz
Name of the product: powłoce z PE lub PVC, do instalacji stałych.
Single core distribution cables with XLPE insulation,
PE or PVC sheath, for fixed installations.

Typ (model): N2XS Y (YHKXS); N2XS2Y (XHKXS); NA2XS Y (YAHKXS);
Type (model): NA2XS2Y (XHAKXS); N2XS (F) 2Y (XUHKXS);
N2XS (FL) 2Y (XRUHKXS); NA2XS (F) 2Y (XUHAKXS);
NA2XS (FL) 2Y (XRUHAKXS)

Dane techniczne: napięcie znamionowe rated voltage: 6/10 kV; 12/20 kV; 18/30 kV
Technical data: liczba i przekroje znamionowe żył w mm²
number and nominal cross-sectional area of conductors in mm²:
1x(50÷1000)

Typ programu certyfikacji: 5 według PN-EN ISO/IEC 17067
Type of certification scheme: 5 according to PN-EN ISO/IEC 17067

Data ważności: 2027-10-26
Valid until:

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-HD 620 S2:2010 Część 10-C (HD 620 S2:2010 Part 10-C)	266135-TL6-1	VDE
	266135-TL6-2	VDE
	266135-TL6-4	VDE
	LP-22.041/22.012	SEP - BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

A. Rybski

Andrzej Rybski

Warszawa, 2022-10-27

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Polskie oznaczenia są dodatkowe i nienormatywne, dopuszczalne przekroje żył powrotnych w mm²: 1x50÷240/16; 1x150÷300/25; 1x400÷1000/35

Polish designations are additional and non-normative, allowed cross-section of copper screen in mm²: 1x50÷240/16; 1x150÷300/25; 1x400÷1000/35

Miejsce produkcji: Tele-Fonika Kable S.A.
Place of manufacture: ul. Fordońska 152
85-957 Bydgoszcz, Poland

Numer poprzedniego certyfikatu nr: B/12/011/18/A1
The number of the previous certificate No.: B/12/011/18/A1

NC-P 22.266

Nr rej. S-P-22-012
Reg. No. S-P-22-012

Rozdzielnik:

Copy to:

1. Tele-Fonika Kable S.A.
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myślenice, Poland
2. NC